

AQUAHEAT AFLEVERSET

Informatieblad voor de eindgebruiker



> Algemeen

Uw woning is aangesloten op een collectief warmtenet. De AquaHeat afleverset voorziet uw woning van warm water en verwarming. Wij adviseren u om de informatie op het informatieblad door te nemen, zodat u op de hoogte bent wat u kunt doen om de juiste werking van de afleverset te kunnen garanderen.

> Veiligheidsinstructie

U heeft te maken met een warmtenet waar hoge watertemperaturen bereikt kunnen worden. De leidingen en onderdelen in en om de afleverset kunnen daardoor heet worden. Let op wanneer u de leidingen en onderdelen aanraakt om brandwonden te voorkomen.

> Richtlijnen


- > Alleen een erkend installateur of energiebedrijf is bevoegd om de afleverset te monteren, installeren, onderhouden, demonteren en te repareren.
- > De kap is verzegeld en mag alleen geopend worden door een erkend installateur of een energiemaatschappij.
- > Wanneer de instructies in dit document niet worden opgevolgd kan Fortes Import Installatie agenturen B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan en kan de garantie komen te vervallen.
- > De afleverset bevat elektrische componenten en moet ten alle tijden droog blijven.
- > De afleverset moet bereikbaar blijven voor calamiteiten.
- > De stekker moet altijd bereikbaar blijven, zodat deze bij calamiteiten uit het stopcontact genomen kan worden.

> Onderhoud


De AquaHeat afleverset heeft geen preventief onderhoud nodig. Correctief onderhoud of reparaties aan de afleverset worden alleen uitgevoerd door een erkend installateur of de energieleverancier.

> Kamerthermostaat aansluiten


Optioneel kan er een (aan-uit) kamerthermostaat aangesloten worden op de afleverset. Dit is niet noodzakelijk voor een goede werking van de afleverset. De afleverset is voorzien van een aansluitklem met draadbrug.




- > Neem de aansluitklem uit de sparing aan de linkerzijde van de isolatiekap



- > Verwijder de groene draadbrug uit de aansluitklem.



- > Sluit de bekabeling van de kamerthermostaat aan op de aansluitklem. De aansluitkabels zijn uitwisselbaar (niet polariteitsgevoelig).



- > Sluit de hendels van de aansluitklem en plaats de aansluitklem terug in de sparing in de isolatiekap.

> Wat te doen als u op vakantie gaat

Wanneer u voor langere tijd niet aanwezig bent in de woning adviseren wij de kamerthermostaat te verlagen naar 15°C of de thermostatische radiatorknoppen op de vorst stand te zetten. Haal de stekker niet uit het stopcontact, schakel de afleverset niet uit en draai de radiatorknoppen niet dicht. Dit om eventuele vorstschade aan de leidingen te voorkomen.